

**SCHEDA DELLE NON CONFORMITA' \***

**DATA** \_\_\_\_\_

**DESCRIZIONE IRREGOLARITA'**

---

---

---

**AZIONI CORRETTIVE**

---

---

---

**FIRMA**

---

\* **NOTA:** in questa scheda devono essere riportati gli eventuali inconvenienti rilevati e le eventuali contestazioni/rilevazioni segnalate dai fruitori, in merito a **NON IDONEITA'** delle attrezzature e/o dell'acqua erogata. E' importante tenere memoria scritta degli inconvenienti e delle azioni correttive adottate al fine di dimostrare l'efficacia dell'autocontrollo e l'attenzione prestata al continuo miglioramento del servizio.

**CHECK LIST PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI****INTERVENTI SETTIMANALI****SU STRUTTURE PREFABBRICATE CON RIVESTIMENTO PLASTICO**

	<b>INTERVENTO</b>	<b>MEZZO</b>	<b>DATA</b>
INTERNI	PULIZIA PAVIMENTAZIONE	ASPIRATORE	
INTERNI	PULIZIA PARETI INTERNE	ASPIRATORE + PRODOTTO DETERGENTE	

FIRMA

---

**CHECK LIST PULIZIA E MANUTENZIONE LOCALI****INTERVENTI MENSILI****SU STRUTTURE PREFABBRICATE CON RIVESTIMENTO PLASTICO**

	<b>INTERVENTO</b>	<b>MEZZO</b>	<b>DATA</b>
INTERNI	PULIZIA PORTA DI INGRESSO	ASPIRATORE + PRODOTTO DETERGENTE	
ESTERNI	PULIZIA AREA CIRCOSTANTE	SCOPA	
ESTERNI	PULIZIA PARETI ESTERNE/APERTURE	ASPIRATORE/PANNO + PRODOTTO DETERGENTE	

FIRMA

---

## CHECK LIST MANUTENZIONE E PULIZIA DISTRIBUTORI

### INTERVENTI OGNI 11.880 LITRI EROGATI

	<b>INTERVENTO</b>	<b>DATA</b>
MANUTENZIONE E PULIZIA ORDINARIA DEL SISTEMA FILTRANTE E PULIZIA CIRCUITO	A. CHIUSURA ALIMENTAZIONE ACQUA B. SPURGO SISTEMA ACQUA C. RIMOZIONE CARTUCCIA FILTRANTE ESAURITA. D. INSERIMENTO CARTUCCIA REFLUSHING CONTENENTE PRODOTTO SANIFICANTE ZEP OXISAN* DILUITO 5% E. PRODOTTO A CONTATTO PER 20 MINUTI. F. APERTURA ALIMENTAZIONE ACQUA. G. SPILLATURA ACQUA PER 10 MINUTI. H. CHIUSURA ALIMENTAZIONE ACQUA. I. SPURGO SISTEMA ACQUA. J. SOSTITUZIONE CARTUCCIA FILTRANTE. K. APERTURA ALIMENTAZIONE ACQUA. L. SPURGO SISTEMA ACQUA. M. SPILLATURA ACQUA PER 10 MINUTI	
MANUTENZIONE E PULIZIA ORDINARIA PANNELLO FRONTALE	A. LAVAGGIO PANNELLATURA CON DETERGENTE ACIDO ZEP DEE-LIME* DILUITO AL 10%. B. RISCiacQUO PANNELLATURA CON ACQUA DI RETE. C. APPLICAZIONE PRODOTTO DETERGENTE ZEP LUBRINOX AEROSOL *	
MANUTENZIONE E PULIZIA ORDINARIA SISTEMA DI EROGAZIONE	A. SMONTAGGIO AERATORE. B. LAVAGGIO CON DETERGENTE OXISAN* DILUITO AL 5%. C. RISCiacQUO TRAMITE ACQUA DI RETE. D. PULIZIA VASCHETTA DI SCOLO ACQUA	
CONTROLLO SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO CO2	A. CONTROLLO RIDUTTORE DI PRESSIONE. B. CONTROLLO GUARNIZIONE RIDUTTORE DI PRESSIONE	

FIRMA

---

## CHECK LIST MANUTENZIONE E PULIZIA DISTRIBUTORI

### INTERVENTI AD OGNI SOSTITUZIONE DI BOMBOLA

SOSTITUZIONE BOMBOLA CO2: data: \_\_\_\_\_

	INTERVENTO	DATA
CONTROLLO SISTEMA APPROVVIGIONAMENTO CO2	A. CONTROLLO RIDUTTORE DI PRESSIONE. B. CONTROLLO GUARNIZIONE RIDUTTORE DI PRESSIONE	

FIRMA

\_\_\_\_\_

## CHECK LIST MANUTENZIONE E PULIZIA DISTRIBUTORI

### INTERVENTI ANNUALI

INTERVENTO	DATA
REVISIONE COMPLETA DEL SISTEMA	
SOSTITUZIONE LAMPADA UV	

FIRMA

\_\_\_\_\_

**CAMPIONAMENTO E ANALISI DELL'ACQUA TRATTATA PRESSO LABORATORIO CERTIFICATO**

**INTERVENTO MENSILE**

Campionamento effettuato il: \_\_\_\_\_

1. Conta escherichia coli
2. Conta enterococchi intestinali
3. Conta coliformi totali
4. Conta microrganismi vitali a 36°C
5. Conta microrganismi vitali a 22°C
6. Residuo fisso

**Allegare l'esito delle analisi effettuate.**

FIRMA

\_\_\_\_\_